

## ACCUMULI SANITARI

### Dimensionamento norma UNI 9182:2014

Riferimento: UNI 9182:2014 Impianti di alimentazione e distribuzione d'acqua fredda e calda - Progettazione, installazione e collaudo» e metodi da essa derivati per dimensionamento accumuli sanitari.

Formula calcolo volume accumulo:

$$V_c = f \cdot C_{tot} \cdot \frac{T_{acs} - T_{afs}}{T_s - T_{afs}} \cdot \frac{t_r}{t_r + t_p}$$


olimpiasplendid.it

**OLIMPIA  
SPLENDID**  
HOME OF COMFORT

2

## ACCUMULI SANITARI

### Dimensionamento norma UNI 9182:2014



Valori grandezze per edificio residenziale autonomo (un generatore e un accumulo per ogni unità immobiliare)

olimpiasplendid.it

**OLIMPIA  
SPLENDID**  
HOME OF COMFORT

3